



TT Phát triển CN & VLXD

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Center of Technology Development and Building Materials (TDBM)
Địa chỉ: Số 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 024.37480300; Fax: 024.37557849.

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG

Quality Testing Result of Ex. Works Product

I. Thông tin chung - General information

Tên sản phẩm - Product: Sơn chống thấm xi măng Polymer VICTALASTIC HQ
Số lô - Lot number: 041
Chỉ tiêu thí nghiệm - Testing items: Dạng sản phẩm, màu sắc, độ xuyên nước sau 48 giờ, độ dẫn dài khi đứt, độ bám dính với bê tông
Phương pháp thử - Testing method: TCVN 6557: 2000; ASTM D412
Ngày thí nghiệm - Testing date: 01/03/2019

II. Kết quả thí nghiệm - Testing results

TT No.	Chỉ tiêu thí nghiệm Testing items	Đơn vị Units	Kết quả Testing results		TCCS 39:2012/IBST Spec.re.by TCCS 39:2012/IBST	
			Thành phần A Com. A	Thành phần B Com. B	Thành phần A Com. A	Thành phần B Com. B
1	Dạng sản phẩm Form of Product	-	Lỏng Liquid	Bột Powder	Lỏng Liquid	Bột Powder
2	Màu sắc Colour	-	Trắng White	Xám Grey	Trắng White	Xám Grey
3	Độ xuyên nước, sau 48 giờ Penetration of water, after 48 hours	-	Không xuyên No		Không xuyên No	
4	Độ dẫn dài khi đứt Elongation at break	%	108		≥ 100	
5	Độ bám dính với bê tông Adhesion strength with concrete	N/mm ²	1,04		≥ 1,00	

III. Kết luận - Conclusion

Các chỉ tiêu thí nghiệm đạt theo yêu cầu TCCS 39: 2012/IBST

Testing items has reached the requirement of the TCCS 39:2012/IBST

Người thí nghiệm
Tested by

KS. Lưu Văn Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TT Phát triển CN & VLXD
Center of Technology Development and
Building Materials.
TS. Trần Minh Đức